

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в
Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах**
Ленина ул., д.30, г. Боровск, Калужская обл., 249010
Тел/факс. (48438) 4 42 87 E-mail: borovskto@mail.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 5

Калужская область, г. Малоярославец,
ул. Кутузова, 7

« 07 » Марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Телюевой Ириной Ивановной, главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком,
Тарусском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Муниципальный детский сад «Рябинка»,
249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.18 А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.2,ст. 11, ст.28 п.1 Федерального
Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-
ФЗ от 30.03.1999г.; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), а
именно:

- стены и потолки в группе № 5, коридоре первого этажа, стена на кухне пищеблока имеют
повреждения отделки и следы протеканий, в гардеробной группы № 4 частично отсутствует плитка
на полу, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
- в помещениях для хранения продуктов на пищеблоке на лампах накаливания отсутствуют
плафоны, что является нарушением п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных
нарушений предписываю в срок до 04.09.2023года:**

устранить нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. провести ремонтные работы с восстановлением отделки стен и потолков в группе № 5, коридоре
первого этажа, стены на кухне пищеблока, плитки на полу в гардеробной группы № 4 (п. 2.5.2, п.
2.5.3 СП 2.4.3648-20).
2. на пищеблоке в помещениях для хранения продуктов обеспечить лампы накаливания защитными
плафонами (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,
срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Муниципальный детский сад «Рябинка», 249180, Калужская область,
Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.18 А.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кутузова, 7, тел./факс 8-48431 2-27-74 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом: E-mail: borovskto@mail.ru в срок до «04» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Роспотребнадзора

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

И.И.Телюева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» марта 2023 г.




(подпись)

Г.А.Хаджиогло

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: получено на руки



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512635

Владелец Хаджиогло Галина Александровна

Действителен с 13.06.2023 по 12.06.2024